



No:FG0200481-2021



180021113460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177



(2018) 国认监认字 (571) 号

检 验 报 告

TEST REPORT

认证委托人: 沈阳仁辉消防科技有限公司

产品型号名称: MSJD620 (-20℃)/简易式水基型灭火器

检验类别: 型式试验



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心 (山东)

National Supervision and Inspection Center for Fire and Flame-retardant Product Quality (Shandong)

(山东省产品质量检验研究院)


国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检验报告


共 5 页 第 1 页

产品名称	简易式水基型灭火器	型号规格	MSJD620(-20℃)
认证委托人	沈阳仁辉消防科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	沈阳仁辉消防科技有限公司	生产日期	2021-01-15
生产企业	沈阳仁辉消防科技有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	52 具	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2021-01-28
检验依据	XF 86-2009 《简易式灭火器》 CNCA-C18-02: 2020 《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》 CCCF-CCC-08 《强制性产品认证实施细则 灭火器产品 简易式灭火器产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 XF 86-2009 《简易式灭火器》，CNCA-C18-02: 2020 《强制性产品认证实施规则 灭火器产品》，CCCF-CCC-08 《强制性产品认证实施细则 灭火器产品 简易式灭火器产品》检验，合格。（以下空白）		
备注	1、本报告含封面及封三，符号“/”表示该项无内容。 2、检验地址：山东省章丘市世纪大道 16288 号。		


批准：



审核：



主检：



(检验报告专用章)

签发日期：2021年1月28日



国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果				结论
1	标志及外观检查		应符合 XF 86-2009 的 5.7、8.1.1、8.1.2 条等规定。	符合要求				合格
2	结构检查	灭火器筒体外径 (mm)	≤85	75				合格
3	变形试验		1.3MPa，不应有渗漏及宏观变形。	符合要求				合格
4	爆破试验 (MPa)		≥2.4	8.2				合格
5	20℃ 喷射性能 试验	有效喷射时间(s)	≥5	15	16	/	/	合格
		喷射滞后时间(s)	≤2	0	0	/	/	
		喷射剩余率	≤10%	2.2%	1.1%	/	/	
		喷射距离 (m)	≥2	2.0	2.0	/	/	
6	气密试验		不应有可见的泄漏气泡。	符合要求				合格
7	操作机构性能 试验	解脱力 (N)	≤100	77	71	73	75	合格
		开启力 (N)	≤100	57	50	57	53	
8	灭火剂充装量试验 (mL)		620 ⁰ _{-31.0}	618.9	614.1	/	/	合格
9	压力指示器检验		应符合 GB 4351.1-2005 中 6.13 和 7.16 的规定。	符合要求				合格
10	使用温度 喷射性能 试验	高温喷射滞后时间 (s)	≤2	0	0	0	0	合格
		高温喷射剩余率	≤10%	1.4%	2.3%	1.8%	1.3%	
		低温喷射滞后时间 (s)	≤2	0	0	0	0	
		低温喷射剩余率	≤10%	2.4%	2.3%	2.8%	2.6%	
11	振动试验		试验后不应产生裂纹、显著变形等缺陷，并应能正常操作。用于舟、车上的灭火器应设有装夹灭火器专用的固定架，固定架的结构应简单可靠，取用方便。固定架应与灭火器一起进行振动试验。试验后不应产生裂纹及影响灭火器取用等缺陷，并能正常工作。	符合要求	符合要求	符合要求	符合要求	合格

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 5 页第 4 页

认证委托人	沈阳仁辉消防科技有限公司		
通讯地址	辽宁省沈阳市于洪区永康街 2-2 号		
联系电话	024-24523333	传真	/
产品照片:			

国家消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）

检 验 报 告（续页）

共 5 页第 5 页

一、铭牌标志

- | | |
|---------------------|--|
| 1. 灭火器的型号规格和灭火剂的名称: | 简易式水基型灭火器 MSJD620 (-20℃) 水系灭火剂 S-100-AB-UT |
| 2. 灭火级别和灭火种类: | 0.5A 21B E 5F, A B E F 类火 |
| 3. 使用温度范围: | -20℃~+55℃ |
| 4. 警告用语: | 有 |
| 5. 灭火器出厂或生产日期: | 有 |
| 6. 灭火器生产者和/或生产企业名称: | 沈阳仁辉消防科技有限公司 |
| 7. 保质期: | 4 年 |
| 8. 标志: | 获证后加施 |
| 9. 产品使用说明书: | 有 |

二、关键件

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. 筒体 | |
| 型号规格: | MSJ620-AL |
| 材质牌号: | DC01 |
| 公称容积: | 720mL |
| 生产企业: | 沈阳贺钰金属制品有限公司 |
| 2. 器头 | |
| 型号: | TZ75-M24×1.5-8g |
| 生产企业: | 余姚市黄家埠镇吉锋阀门厂 |
| 3. 喷嘴名称、型号: | 620 喷嘴 |

三、产品特性参数

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. 灭火种类: | A B E F 类火 |
| 2. 20℃有效喷射时间及工作压力: | ≥5s 工作压力 1.0MPa |

一致性检查结论: 符合

以下空白

声 明

- 1、报告无“检验报告专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，未经本机构批准不得部分复制报告。
- 4、送样检验，检验结果仅对来样负责。
- 5、送样检验样品及相关信息，均由委托单位提供，本机构不对其真实性及完整性负责。
- 6、如对本报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内提出。逾期不予受理。
- 7、本报告的法律责任由山东省产品质量检验研究院承担。

STATEMENT

- 1、The report is invalid without the stamp for test report or signatures of persons who conduct test, audit and approval.
- 2、The report is invalid if being altered by hand.
- 3、Except for full-text copy, reports may not be partially reproduced without laboratory approval.
- 4、The report of sample-delivery test is valid only for the samples delivered by the clients.
- 5、Samples sent for inspection and related information are provided by the entrusted unit, and this agency is not responsible for its authenticity and integrity.
- 6、If there is any objection concerning the report, it is required that all the objections should be put forth to the institute within 15 working days after receiving the report by clients. The overdue request will not be accepted.
- 7、The legal responsibility of this report shall be borne by Shandong Institute For Product Quality Inspection.

地址：山东省济南市经十东路 31000 号、山东省济南市山大北路 81 号、
山东省章丘市世纪大道 16288 号

邮编：250102、250100、250200

电话：（0531）88118799、88118761、89701857

传真：（0531）88118790、89701857

Http: //www.sdqi.com.cn

E-mail:scb_szjy@12365.sd.cn